

Recomendação para uso de fusíveis HH na proteção de capacitores

Tensão nominal dos capacitores (kV)	Recomendação para a determinação da corrente nominal do fusível HH em função da potência nominal do(s) condensador(es) (kVAr) / (A)											
	50	100	200	250	300	400	500	750	1000	1250	1600	2000
6 / 7,2	10	20	40	50	63	80	100	160	200	250	315	315
15 / 17,5												
20 / 24	6.3	10	20	25	31.5	40	50	80	100	125	160	200
30 / 36	6.3	6.3	10	16	16	20	25	40	50	63	80	100